


УТВЕРЖДАЮ
Министр
образования и науки
Республики Марий Эл


Л.А.Ревуцкая
«А» декабря 2022 г.

АКТ ПРОВЕРКИ

по результатам ведомственного контроля по пожарной безопасности
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица»
имени Иштриковой Т.В.»

Мною, аналитиком 1 категории управления правовой и кадровой работы Министерства образования и науки Республики Марий Эл И.И.Тетериной, 27 декабря 2022 г. проведена выездная плановая проверка ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.» (далее - Учреждение), находящегося по адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 21 в соответствии Планом проведения плановых проверок об исполнении требований Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на 2022 год, утвержденным министром образования и науки Республики Марий Эл Л.А.Ревуцкой.

В ходе проверки проверены локальные нормативные акты Учреждения по вопросам пожарной безопасности. В результате проверки установлено следующее:

декларация по пожарной безопасности от 7 ноября 2019 г.;

приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность № 168-АХД от 31 августа 2022 г. (по учреждению ответственный Королев А.А.);

имеют удостоверение о прохождении обучения пожарнотехническому минимуму ООО «Учебный центр Мариэнергонадзор» в 2022 г. 2 человека, в том числе директор Учреждения;

учреждение оснащено ПАК «Стрелец-Мониторинг», договор на техническое обслуживание имеется, система оповещения людей о пожаре в Учреждении звуковая, речевая;

инструкции по пожарной безопасности в Учреждении имеются, инструкция о мерах пожарной безопасности утверждена приказом Учреждения от 21 марта 2022 г. № 59/1;

в Учреждении ведутся документы, отражающие вопросы обеспечения пожарной безопасности руководство и контроль обучения пожарно-техническому минимуму и проведения инструктажей работников. Противопожарный инструктаж работниками Учреждения проведен 30 августа 2022 г.;

план работы по пожарной безопасности утвержден директором Учреждения 1 сентября 2022 г.;

тренировки по эвакуации проводятся, журнал учета тренировок по эвакуации имеется;

первичные средства пожаротушения в Учреждении имеются в количестве 19 шт. исправны, перезарядка огнетушителей проводится своевременно;

пути эвакуации в Учреждении содержаться в нормативном состоянии;

планы эвакуации на случай пожара и знаки безопасности имеются, эвакуационные выходы оборудованы светящимися табло «ВЫХОД»;

аварийное освещение имеется, электрические фонари у дежурного персонала имеются в количестве 2 шт.;

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения имеются в количестве 2 шт., срок годности до 2027 г.

В соответствии с полномочиями, определенными распоряжением председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 9 апреля 2021 г. № 24 «Положение о порядке работы органов исполнительной власти Республики Марий Эл по организации выполнения мер пожарной безопасности» в ходе проведения проверки установлено следующее.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» необходимо актуализировать журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Аналитик 1 категории
управления правовой и кадровой работы

И.И.Тетерина

ознакомлен

Иванов С.В.
должность, ФИО

ИИ
подпись

27.12.2022
дата