

Эксп. акт



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Марий Эл»

[Signature]
И.Н Сырейщикова
« *28* » *03* 2024 г.
М.П.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Юридический адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
ИНН 1215101480, КПП 121501001 Телефон +7 (8362) 55-36-40, e-mail: san_priem@mari-el.ru
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Адрес осуществления деятельности: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

общественных зданий, сооружений и помещений

« *28* » *03*

2024 г.

г. Йошкар-Ола

№ *1096/1*

Мною, Николаевым А.П. - врачом по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»,
на основании: поручения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл от 15.03.2024 г. № 12-00-03/79-1175-2024,

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза: результатов инструментальных измерений напряженности электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц в кабинете № 4/информатики Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Марий Эл "Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В." по адресу: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, 21.
Юридический адрес: 424038, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, 21 (ИНН 1215044176, ОГРН 1021200774132).

Для проведения экспертизы представлен: протокол измерений физических факторов от 28.03.2023 г. № 37, выполненный ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

Место, дата и время проведения экспертизы: Экспертиза проведена по фактическому адресу осуществления деятельности: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121, с « 28 » марта 2023 г. 10 час. 00 мин. по « 28 » марта 2023г. 10 час. 10 мин.

Место, дата и время оформления экспертного заключения: Экспертиза оформлена по фактическому адресу осуществления деятельности: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121, с « 28 » марта 2023 г. 10 час. 20 мин. по « 28 » марта 2023г. 10 час. 30 мин.

I. Экспертизой установлено:

В кабинете № 4/информатики Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Марий Эл "Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В." по адресу: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, 21 проведены инструментальные измерения напряженности электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц в соответствии с требованиями МУК 4.3.3672-20 «Методика проведения измерений электрических и магнитных полей промышленной частоты 50Гц в жилых и общественных зданиях».

Представлены результаты инструментальных измерений напряженности электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц, оформленные в виде протокола

Экспертное заключение составлено в трёх экземплярах

Экспертное заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати или заверенной копии

измерений физических факторов от 28.03.2023 г. № 37, выполненные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».

Согласно протоколу от 28.03.2023 г. № 37:

Результаты измерения электрических и магнитных полей промышленной частоты 50 Гц:

№	Место измерений	Напряженность электрического поля, кВ/м	Индукция (напряженность магнитного поля), мкТл
1-27	кабинет № 4/информатика	<0,5	0,044
Расширенная неопределенность (P=0.95)		-	0,006
Нормативное значение		0,5	5,0

Измеренные значения напряженности электрического и магнитного полей промышленной частоты 50 Гц в кабинете № 4/информатики Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Марий Эл "Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В." по адресу: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, 21 **соответствуют** предельно-допустимым уровням, установленным требованиями таблицы 5.41, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

II. Заключение

Измеренные значения напряженности электрического и магнитного полей промышленной частоты 50 Гц в кабинете № 4/информатики Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Марий Эл "Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В." по адресу: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, 21 **соответствуют** предельно-допустимым уровням, установленным требованиями таблицы 5.41, главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исполнитель(ли):

Врач по общей гигиене
(Должность)

Николаев А.П.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Два экземпляра экспертного заключения получил:

« » 2024 г.
(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)