

Абонент: ГБОУ РМЭ "Гуманитарная гимназия "Синяя птица" им. Иштриковой Т.В.»

Акт на промывку систем теплоснабжения

г. Йошкар-Ола

« 1 » июля 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии Директор ООО "Инжекомстрой" Багнюк В.В., мастер монтажно-слесарных работ Осинин Ю.И., заместитель директора по АХЧ Васин Д.Н., составили настоящий акт о том, что абонент по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, дом 21, произвел промывку системы отопления.

Промывка производилась гидропневматическим способом до полного осветления воды.

Качество промывки проверено путем вскрытия пробок у радиаторов.

Сброс промывочной воды производился через патрубок Ø50 мм.

Заключение: внутренняя система отопления подготовлена к эксплуатации в отопительном сезоне 2022-2023гг.

Члены комиссии:



Приложение № 2

Абонент: ГБОУ РМЭ "Гуманитарная гимназия "Синяя птица" им. Иштриковой Т.В.»

Акт на опрессовку систем теплоснабжения

г. Йошкар-Ола

« 1 » июля 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии Директор ООО "Инжекомстрой" Багнюк В.В., мастер монтажно-слесарных работ Осинин Ю.И., заместитель директора по АХЧ Васин Д.Н., представитель энергоснабжающей организации Тарасов ВМ составили настоящий акт о том, что абонент по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, дом 21, произвел гидравлическое испытание (опрессовку) теплового узла, подогревателей, калориферов, давлением 10 кгс/см², падение давления по истечении 10 минут составило - кгс/см², и системы отопления 7,5 кгс/см², падение давления по истечении 10 минут составило - кгс/см².

Заключение: тепловой узел, система отопления подготовлены к эксплуатации в отопительном сезоне 2022-2023гг.

Члены комиссии:

