



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ»

г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 107. 424002 /тел./ факс (8362) 45-06-31, тел. (8362) 69-32-44, e-mail: ipl_mari_el@mail.ru

Протокол исследования №3
системы автоматической пожарной сигнализации

г. Йошкар-Ола

«27» января 2021 г.

Основание: Письмо от 19.01.2021 г. № 39-4-5-40 начальника ОНД и ПР городского округа «Город Йошкар-Ола» подполковника внутренней службы Михеева А.С.

Объект: ГБОУ РМЭ «ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ «СИНЯЯ ПТИЦА» ИМЕНИ ИШТРИКОВОЙ Т.В.», по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 21.

Дата проведения измерений: 22.01.2021 г.

Оборудование: дальномер лазерный Leica DISTO D5, точность измерений - $\pm 1,0$ мм. (свидетельство о поверке №2701/20/1392, действительно до 18.10.2021 г.), комплект для проверки пожарных извещателей SOLO.

Методика проведения исследований: СП 5.13130.2009, Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Краткое описание объекта защиты: Объект занимает два этажа, встроенно-пристроенной части. В составе здания имеются помещения следующего назначения: учебные классы, административные помещения, подсобные.

Примечание: Монтаж АПС выполнен в соответствии с СП 5.13130.2009.

Таблица 1.

Направление исследования	Требования нормативно-правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности	Результаты исследования
Определение необходимости защиты объекта системой автоматической пожарной сигнализации	СП 5.13130.2009, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	Защита объекта системой автоматической пожарной сигнализации обусловлена требованиями СП 5.13130.2009.
Проверка соответствия монтажа установки требованиям документов по пожарной безопасности	СП 5.13130.2009, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	Монтаж выполнен в соответствии с СП 5.13130.2009, в объеме, указанным лицом,

Подпись специалиста _____

А.А. Ласточкин