



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ»

г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 107. 424002 /тел./ факс (8362) 45-06-31, тел. (8362) 69-32-44, e-mail: ipl_mari_el@mail.ru

Протокол измерений № 4
уровня звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

г. Йошкар-Ола

«27» января 2021 г.

Основание: Письмо от 19.01.2021 г. № 39-4-5-40 начальника ОНД и ПР городского округа «Город Йошкар-Ола» подполковника внутренней службы Михеева А.С.

Объект: ГБОУ РМЭ «ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ «СИНЯЯ ПТИЦА» ИМЕНИ ИШТРИКОВОЙ Т.В.», по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 21.

Дата проведения измерений: 22.01.2021 г.

Оборудование: шумомер Testo-816 погрешность измерений - $\pm 1,0$ дБА (свидетельство о поверке №3601/20/461, действительно до 20.12.2021 г.), дальномер лазерный Leica DISTO D5, точность измерений - $\pm 1,0$ мм. (свидетельство о поверке №2701/20/1392, действительно до 18.10.2021 г.), измерительная рулетка.

Методика проведения измерений: Руководство по эксплуатации шумомера Testo-816, СП 3.13130.2009.

Примечание: СОУЭ 2-го типа. Замеры проводились в местах, указанных лицом, проводившем мероприятие по контролю (надзору).

Таблица 1

Помещение	Максимальный уровень звуковых сигналов СОУЭ на расстоянии 1.5 метра от уровня пола, дБА
Учебный класс № 9	83,9
Лаборантская учебного класса № 9	87,1
Кабинет Ин.яз №1 (бывшее спальное помещение №1)	85,5
Кабинет Ин.яз №2 (бывшее спальное помещение №2)	86,4

Начальник сектора
исследовательских работ и испытательных работ
в области пожарной безопасности
капитан внутренней службы



А.А. Ласточкин

«27» января 2021 г.

Подпись специалиста _____ А.А. Ласточкин